CE

ROTAX
ALBERT BALZER AG

EU Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Albert Balzer AG, Werbhollenstrasse 52, CH-4143 Dornach
erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declares in sole responsibility that the products / déclare sous sa seule responsibilité que le produit

TFE a b c d Nr i und/and/et **TFE a b c d Nr s**
Typschlüssel TFE siehe Bedienungsanleitung
Modelcode see Instrucion Manual / Modèle de code voir en notice de mise enservice

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives européennes suivantes:

2014/34/EU

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Applied harmonised standards or normative documents:
Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN IEC 60079-0: 2018
EN 60079-11: 2012
EN IEC 60079-26: 2024
EN IEC 60079-31: 2024

EG Baumusterprüfbescheinigung Nr.: **PTB 01 ATEX 2206 X**
EC-Type Examination Certificate No.:
Numéro de l'attestation d'examen CE de type:

EN IEC 60079-26: 2024
EN IEC 60079-31: 2026
Die Unterschiede von EN IEC 60079-26: 2015 zu EN IEC 60079-26: 2024 sowie der EN 60079-31: 2014 zur EN IEC 60079-31: 2024 wurden durch Albert Balzer AG beurteilt. Die Unterschiede betreffen diese Produkte nicht.
The differences between EN IEC 60079-26: 2015 and EN IEC 60079-26: 2024, as well as between EN 60079-31: 2014 and EN IEC 60079-31: 2024, have been assessed by Albert Balzer AG. These differences do not affect these products.
Les différences entre la norme EN CEI 60079-26: 2015 et la norme EN IEC 60079-26: 2024, ainsi qu'entre la norme EN 60079-31: 2014 et la norme EN IEC 60079-31: 2024, ont été évaluées par la société Albert Balzer AG. Ces différences ne concernent pas ces produits.

Benannte Stelle, die die QS-Überwachung durchführt: **Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG, Fehraltorf, NB: 1258**
Notified body performing the QA surveillance:
Organisme notifié de contrôle du système de qualité:

Erstmalige Anbringung des CE-Zeichens: **02**
CE mark first affixed:
Année de mise en conformité CE:

Dornach, 21. Oktober 2026

Remo Kamber
Geschäftsführer
Managing director
Le Directeur